

SỞ Y TẾ HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỔI
Số: 20.../TM-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 11/ tháng 1 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh sửa chữa, lắp đặt, thay thế thiết bị y tế
Bệnh viện đa khoa Phố Nổi đang xây dựng kế hoạch sửa chữa, lắp đặt, thay thế
trang thiết bị. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm, lắp đặt, sửa chữa nêu trên,
Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nổi
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Văn Thu
Nhân viên phòng Vật Tư- TBYT, SĐT:..0972.408.842
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư –TTBYT, Bệnh
viện Đa khoa Phố Nổi, Địa chỉ: phường Bản Yên Nhân; Thị Xã Mỹ Hào; Tỉnh Hưng
Yên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11/ tháng 1 năm 2025 đến ngày 21/ tháng 1
năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11/ tháng 1 năm 2025

II. Nội dung mời báo

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐV | SL | Địa điểm thực hiện | Thời gian thực hiện |
|-----|--------------------------|--|----|----|---------------------------|---------------------|
| 1 | Ô khí O,A4,V - Chuẩn Din | Đế ô khí được đúc bằng đồng thau, lắp đặt trong vỏ hộp thép được sơn tĩnh điện. Mặt đậy vỏ hộp làm bằng nhựa. Đầu ra ô khí nhuộm màu theo quy định | Bộ | 05 | Bệnh viện đa khoa phố nổi | 30 ngày |



| | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|--|--|
| 2 | Ống đồng Ø12.7mm | Kích thước ống phi 12.7, có độ dày 0.71mm. Chiều dài cây ống 2900mm | Mét | 70 | | |
| 3 | Cút góc, T, măng xông đồng phi 12-16 | Kích thước Dt = Ø12, độ dày 1mm. | cái | 60 | | |
| 4 | Ống đồng Ø15.88mm | Kích thước Dt = Ø12, độ dày 1mm. | mét | 30 | | |
| 5 | Van khóa 3/8' | Dạng van tay gạt, thân được đúc bằng đồng thau Kích thước cửa ra ren 3/8 | cái | 09 | | |
| 6 | Ghen nhựa 40x60 | Được làm bằng nhựa tổng hợp, có chức năng chống cháy | mét | 14 | | |
| 7 | PK : Que hàn , ô xy hàn, gas, băng tan, vít nở | que hàn bằng đồng, các khí chuyên dụng cho hàn ống | Lô | 01 | | |
| 8 | Chi phí lắp đặt | | gói | 01 | | |

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC



Phạm Đăng Quế